



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Zadanie pn.: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez budowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych” objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pokrówka, dnia 13.06.2018 r.

Znak sprawy: PGI. 271.18.18

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez budowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych”.

- A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający – Gmina Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie 1:

PFU przewiduje zastosowanie oczyszczalni o złożu zraszającym pasywnie oraz oczyszczalni zraszanej aktywnie, czy zamawiający będzie wymagał, żeby wywóz osadu nadmiernego ze zbiornika oczyszczalni był usuwany nie częściej niż raz na rok?

Odpowiedź:

Zgodnie z PFU wywóz osadu nie częściej niż jeden raz na 6 miesięcy.

Pytanie 2:

Biorąc pod uwagę przyszłą wygodę i bezpieczeństwo użytkownika oczyszczalni przez mieszkańca, czy zamawiający będzie wymagał aby sterowanie oczyszczalnią nie powodowało ingerencji fizycznej użytkownika w sterowanie oczyszczalni np. poprzez ręczne przestawienia zaworu lub usuwanie osadu itp.?

Odpowiedź:

Zgodnie z PFU: "z uwagi na przepisy BHP oczyszczalnia nie może posiadać ręcznej regulacji przepływu ścieków pomiędzy komorami, zaworów regulacyjnych i innych elementów powodujących konieczność otwierania oczyszczalni i wykonywania czynności eksploatacyjnych przez użytkownika (oprócz wywozu osadów).



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Zadanie pn.: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez budowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych” objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pytanie 3:

Odnosząc się do pytania odnośnie wielkości pola biologicznego w odpowiedzi na pytania udzielił odpowiedzi, że minimalne pole biologiczne nie może być mniejsza niż 1,15m² na 1RLM powierzchni zraszanej patrząc z góry (rzut na płaszczyznę poziomą w układzie trzech rzutni wzajemnie prostopadłych). Czy zatem to kryterium dotyczy oczyszczalni zraszanych pasywnie i aktywnie?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się urządzeń o powierzchni zraszania mniejszej niż 1,15 m² na 1 RLM w rzucie z góry (rzut na płaszczyznę poziomą w układzie trzech rzutni wzajemnie prostopadłych) nie zależnie od technologii oczyszczalni ścieków.

Pytanie 4:

Oczyszczalnie opisane w PFU powinny charakteryzować się jak najniższym zużyciem energii elektrycznej (parametr energochłonności) jak to kryterium będzie oceniane przez zamawiającego?

Odpowiedź:

Zgodnie z PFU rozwiązaniem podstawowym jest oczyszczalnia bezprądowa. Tylko w wyjątkowych sytuacjach (brak terenu na działce do zamontowania oczyszczalni zraszanych pasywnie) należy zamontować oczyszczalnie ścieków ze złożem zraszającym ciśnieniowo lub hybrydę. Na wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania konieczności zastosowania technologii oczyszczania ścieków innej niż oczyszczalnia ze złożem pasywnym.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp **zmienia się w dniu 13.06.2018 r. treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)** w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 13 i 14 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 13 pkt. 13.16 lit. d) SIWZ przed zmianą jest:

Nie otwierać przed dniem 15.06.2018 r. do godz. 10:30.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Zadanie pn.: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez budowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych” objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w rozdziale 13 pkt. 13.16 lit. d) SIWZ **po zmianie jest:**

Nie otwierać przed dniem **18.06.2018 r. do godz. 10:30.**

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ **przed zmianą jest:**

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia **15.06.2018 r. do godz. 10:00** w siedzibie:

Urzędu Gminy Chełm,
ul. Gminna 18, 22- 100 Pokrówka,
(sekretariat).

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ **po zmianie jest:**

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia **18.06.2018 r. do godz. 10:00** w siedzibie:

Urzędu Gminy Chełm,
ul. Gminna 18, 22- 100 Pokrówka,
(sekretariat).

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SIWZ **przed zmianą jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.06.2018 r. o godz. 10:30** w siedzibie:

Urzędu Gminy Chełm,
ul. Gminna 18, 22- 100 Pokrówka,
(sala konferencyjna na I piętrze).

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SIWZ **po zmianie jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.06.2018 r. o godz. 10:30** w siedzibie:

Urzędu Gminy Chełm,
ul. Gminna 18, 22- 100 Pokrówka,
(sala konferencyjna na I piętrze).



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Zadanie pn.: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chelm poprzez budowę sieci wodociagowych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych” objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 546686-N-2018 z dnia 2018-05-23 r. w sekcji IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.06.2018 r.

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WOJT
Wiesław Kościuba

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)