



Pokrówka, 2018-03-09

PGI.271.8.2018

Wszyscy zainteresowani

Gmina Chełm udziela odpowiedzi na zadanie pytania:

1. Czy aby spełnić warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i zawodowej pkt. 6.2.3.1 dla zadania nr 1 – "Budowa sieci wodociągowej w m. Pokrówka" Wykonawca może udokumentować zdolność wykazując:
 - co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej o długości sieci co najmniej 500 mb
 - i
 - co najmniej wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 500 mb?

Odp. Zamawiający dopuszcza doświadczenie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

2. dotyczy punktu SIWZ 4.2.2 część 2 zamówienia:
"Raport po zakończeniu realizacji zadania, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczania ścieków".
Proszę o sprezyzowanie dla ilu wybranych/wskazanych oczyszczalni ma być wykonane badanie ścieku? Czy warunek zostanie spełniony kiedy badaniu ścieku (BZT5 i ChZT) na potwierdzenie skuteczności oczyszczenia zostanie wykonany dla 5-10% oczyszczalni?, co byłoby zgodne z praktyką stosowaną w tym zakresie.

Odp. Ze względu na usytuowanie przydomowych oczyszczalni ścieków poza aglomeracją Zamawiający wyraża zgodę na przekrowadzenie badań ścieków w 10% losowo wybranych wybudowanych oczyszczalni ścieków.

WÓJT
Wiesław Kocuba