

Pokrówka, dnia 17 lipca 2026 r.

Numer referencyjny: **ZP.271.15.2026**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „Zakup i dostawa dwóch mobilnych stacji uzdatniania wody w ramach Programu ochrony ludności i obrony cywilnej 2025-2026”

- A. Zamawiający:** Gmina Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka, NIP: 563-21-61-349, REGON: 110198103, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, **przekazuje zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie z dnia 15.07. 2026 r.:

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu, chcielibyśmy zapytać, czy byłoby Państwo zainteresowani wdrożeniem, w ramach prowadzonego postępowania, technologii uzdatniania wody stanowiącej wyposażenie mobilnej stacji kontenerowej w wykonaniu całości ze stali nierdzewnej. Technologia bezciśnieniowa pozwala na uzyskanie lepszych parametrów jakościowych wody niż konwencjonalna technologia ciśnieniowa. Rozwiązanie to jest bardziej energooszczędne, zajmuje mniej miejsca, a ponadto filtry mogą pracować bez zbiorników retencyjnych, bezpośrednio podając wodę na sieć wodociągową. Dodatkową zaletą technologii jest oszczędność miejsca w budynku stacji, ponieważ układ nie wymaga stosowania dmuchaw, aeratorów oraz kompresorów. Ogranicza to koszty inwestycyjne, zmniejsza zużycie energii elektrycznej, upraszcza eksploatację oraz poprawia niezawodność całego systemu uzdatniania wody. (...) Nadmieniamy, że wdrażana przez nas bezciśnieniowa technologia uzdatniania wody znajduje coraz szersze zainteresowanie wśród polskich inwestorów, co jest wynikiem nie tylko jakości i efektywności działania naszych filtrów, ale również rezultatem bilansu ekonomicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wdrożenie, w ramach prowadzonego postępowania przedstawianej technologii uzdatniania wody.

- B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążąca przy składaniu ofert.**

ZASTĘPCA WÓJTA

Artur Kubacki

(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)