

Pokrówka, dnia 14 kwietnia 2025 r.

Numer referencyjny: **ZP.271.3.2025**

**- do wszystkich Wykonawców -**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm”.**

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, **Zamawiający:** Gmina Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka, NIP:563-21-61-349, REGON: 110198103, **przekazuje zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Pytanie z dnia 11.04.2025 r.**

Prosimy o dopuszczenie uszczelk krawędziowych wykonanych metodą klejenia ultradźwiękowego Połączonych trwale z oprawą. Ich jakość i niezawodność została potwierdzona certyfikatami ENEC i ENEC+. Jednocześnie zwracamy uwagę na ogromną wadę uszczelk wylewanych jaką jest brak możliwości ich wymiany / serwisowania w przyszłości. Zamawiający nie może żądać wykorzystania konkretnego rozwiązania technologicznego a jedynie rezultatu jaki w wyniku jego zastosowania chciałby osiągnąć. Uszczelnianie opraw oświetleniowych można osiągnąć różnymi sposobami , włącznie z całkowitą eliminacją uszczelk. Zamawiający oczekuje szczelności oprawy IP66 i gwarancji na oprawę trwającej 60 miesięcy. Producenci opraw oświetleniowych mogą ten rezultat osiągnąć na wiele sposobów a wskazanie konkretnej technologii i materiału przez zamawiającego ogranicza konkurencję i wskazuje na wąską grupę lub pojedynczego wytwórcę naruszając przepisy o ograniczaniu konkurencji i narażając się na unieważnienie postępowania. Wnioskujemy o usunięcie tego zapisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada informację, że co najmniej kilku producentów opraw stosuje w opcji uszczelki wylewane. Uszczelki wylewane są trwalsze niż uszczelki przenoszone, lub klejone, zapewniają większą dokładność a zarazem poprawę szczelności, nie wypadają z obudowy przy pracach serwisowych na wysokościach i zachowują swój kształt dopasowany do konkretnego elementu, bez konieczności ich ręcznego przenoszenia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

- B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążąca przy składaniu ofert.
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść SWZ pozostaje bez zmian.

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)