

Pokrówka, dnia 30 kwietnia 2025 r.

Numer referencyjny: **ZP.271.4.2025**

**- do wszystkich Wykonawców -**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) pn. **„Budowa dróg gminnych nr 115549L i nr 105066L w miejscowościach Żółtańce i Weremowice”**.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, **Zamawiający:** Gmina Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka, NIP: 563-21-61-349, REGON: 110198103, **przekazuje zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Pytania z dnia 29.04.2025 r.:**

1. Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia zadania, celem pełnej weryfikacji zakresu robót niezbędnego do wykonania, prosimy o zamieszczenie zestawień tabelarycznych dla poszczególnych rodzajów robót tj. roboty ziemne, poszerzenia, podbudowy, roboty bitumiczne, zjazdy.

**Odpowiedź:**

Szczegółowy zakres robót został opisany w opisie PZT i uwzględnia wszystkie zakresy robót;

**10.4 Projektowana konstrukcja drogi na poszerzeniu, skrzyżowaniach od km 0+200,00 do km 0+720,00**

- 20 cm – warstwa odsączająca z piasku grubego na poszerzeniu
  - 30 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/63mm, na poszerzeniu
  - 20 cm podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) 3/4, Rm=5 MPa, z zagęszczeniem na całej szerokości jezdni,
  - 15cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, na całej szerokości
  - 5 cm – warstwa wiążąca z masy betonu asfaltowego AC16W50/70, dla ruchu KR-1,
  - 4 cm – warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego AC11S,50/70, dla ruchu KR-1,
- konstrukcja poszerzenia przy istniejącej nawierzchni bitumicznej od km 1+235,00 do km 1+484,49**
- 20 cm – warstwa odsączająca z piasku grubego na poszerzeniu,
  - 30 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/63mm, na poszerzeniu
  - 5 cm – warstwa wzmacniająca z masy betonu asfaltowego AC16W50/70, dla ruchu KR-1,
  - - warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne z siatki wzmacniającej do nawierzchni drogowych na połączeniu poszerzenia i jezdni,

- 5 cm – warstwa wiążąca z masy betonu asfaltowego AC16W50/70, dla ruchu KR-1,
- 4 cm – warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego AC11S,50/70, dla ruchu KR-1,
- konstrukcja poszerzenia na pozostałych odcinkach
- 20 cm – warstwa odsączająca z piasku grubego na poszerzeniu,
- 30 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/63mm, na poszerzeniu
- 20cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, na całej szerokości,
- 5 cm – warstwa wiążąca z masy betonu asfaltowego AC16W50/70, dla ruchu KR-1,
- 4 cm – warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego AC11S,50/70, dla ruchu KR-1,
- konstrukcja zjazdów
  - 15 cm - nawierzchnia gruntowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm,

2.W części rysunkowej – PZT rys 2.3 uwzględniono wykonanie przełożenia zjazdu z kostki brukowej szer. 10,0 m w km 1+430,0. Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania tych robót. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Należy uwzględnić przełożenie istniejącego zjazdu z uzupełnieniem podbudowy z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5mm gr. ok. 10 cm i uzupełnieniem nowym materiałem (kostka brukowa 8 cm) w ilości 50% - 15,0m<sup>2</sup>.

3.Prosimy o podanie w jakim kilometrze są do wykonania przepusty Ø 50 pod zjazdami – poz. 21 d 5 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Przepusty pod zjazdami zostaną wykonane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

4.W części opisowej pkt. 10.5 Projektu podano, że zostaną wymienione części przelotowe przepustów pod drogą z uwagi na ich zły stan techniczny. Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania robót rozbiórkowych istniejących przepustów. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Przy kalkulowaniu ceny należy uwzględnić rozebranie istniejących przepustów i przekazanie Zamawiającemu z załadunkiem i wyładunkiem i transportem na odległość do 10 km.

5.Prosimy o podanie parametrów barier ochronnych stalowych– poz. 24 d.7 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Parametry barier ochronnych podane są w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

6.Prosimy o podanie szerokości siatki wzmacniającej przewidzianej do ułożenia jako warstwa przeciwspekaniowa w km 1+255 – 1+484,49 – poz. 14 d.3 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**



Szerokość siatki wzmacniającej przewidzianej do ułożenia wynosi 1-0m.

7. Prosimy o zamieszczenie zestawienia znaków pionowych przewidzianych do ustawienia – poz. 23 d.7 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Odnosnie zestawienia znaków pionowych Zamawiający udostępnia w załączeniu Stałą Organizację Ruchu - Opis.

8. Prosimy o podanie parametrów technicznych dla barier ochronnych stalowych (poziom powstrzymywania, szerokość pracująca, poziom intensywności zderzenia).

**Odpowiedź:**

Powyższe parametry podane są w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

9. Prosimy o załączenie Specyfikacji Technicznych dla wszystkich branż.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia w załączeniu Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

**B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**C. Powyższe wyjaśnienia i uzupełnienia treści SWZ obligują Zamawiającego do przedłużenia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:**

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: **08.05.2025 r., godz. 10:00.**

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:**

Termin składania ofert: **09.05.2025 r., godz. 10:00.**

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: **08.05.2025 r., godz. 10:30.**

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: **09.05.2025 r., godz. 10:30.**


**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 06.06.2025 r.**

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 07.06.2025 r.**

- D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00200053 z dnia 2025-04-22.**
- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**
- F. W załączeniu:**
- 1) *SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT;*
  - 2) *SOR - OPIS*

  
WOJT  
Wiesław Kaciuba  
.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)