

Pokrówka, dnia 06 maja 2025 r.

Numer referencyjny: **ZP.271.4.2025**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) pn. **„Budowa dróg gminnych nr 115549L i nr 105066L w miejscowościach Żółtańce i Weremowice”.**

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, **Zamawiający:** Gmina Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka, NIP: 563-21-61-349, REGON: 110198103, **przekazuje zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 05.05.2025 r.:

1. Ze względu na niejasności w opisie PZT dotyczącej podbudowy zasadniczej z piasku stabilizowanego spoiwem hydraulicznym dla konstrukcji drogi na poszerzeniu, skrzyżowaniach od km 0+200,00 do km 0+720,00, prosimy o doprecyzowanie rodzaju zastosowanej stabilizacji: C3/4 czy Rm=5 MPa?

Odpowiedź:

Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) o docelowej wytrzymałości stabilizowanego piasku na ściskanie (Rm) wynoszącej 5 MPa.

2. Prosimy o wskazanie szerokości na jakiej ma zostać wykonana siatka wzmacniająca na odcinku od km 1+255,00 – 1+484,49

Odpowiedź:

Szerokość siatki wzmacniającej na połączeniu warstw wynosi 1,0m.

B. **Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

C. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

Wojciech
Wojciech Kucuba
(podpis kierownika
Zamawiającego)