

Pokrówka, dnia 11 czerwca 2025 r.

Numer referencyjny: **ZP.271.9.2025**

**- do wszystkich Wykonawców -**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. **„Przebudowa trzech przepompowni ścieków w m. Okszów, Okszów – Kolonia, wymiana trójników węzłów zasuw w m. Okszów– Kolonia”.**

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, **Zamawiający:** Gmina Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka, NIP: 563-21-61-349, REGON: 110198103, **przekazuje zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Pytania z dnia 10.06.2025 r.:**

Prosimy o wyjaśnienie następującej kwestii:

Wymiana orurowania oraz pomp w istniejących pompowniach ścieków wymaga wcześniejszego ciśnieniowego mycia zbiornika pompowni. Ponad to prowadzone prace wymagają odcięcia obiektu od pracy, a dla zachowania ciągłości jego pracy należy zastosować by-passy lub zapewnić odbiór ścieków wozami asenizacyjnymi. Specyfikacja nie obejmuje tych operacji czy w związku z tym należy przyjąć, że te prace zostaną wykonane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Mycie zbiornika pompowni przy wykonywaniu przebudowy wewnętrznej armatury na układ dwupompowy istniejącej przepompowni ścieków należy do Wykonawcy, jako element tej przebudowy.

Zgodnie z ustaleniami z zarządcą sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełm - Spółką MP GK w Chełmie, przebudowa przepompowni nie będzie wymagała zastosowania by – pasów ani odbioru ścieków wozami asenizacyjnymi. Prowadzenie robót budowlanych w sposób bezkolizyjny z funkcjonowaniem sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca uzgodni z MP GK Sp. z o.o. w Chełmie na etapie realizacji inwestycji.

- B. **Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

  
WOJT  
Wiesław Kociuba  
.....  
(podpis Zamawiającego)