

Załącznik Nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(Numer referencyjny: ZP.271.14.2025)

1. Część 1 zamówienia pn. „Dostawa agregatów prądotwórczych w ramach Programu ochrony ludności i obrony cywilnej 2025-2026.”:

1) Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 5 szt. fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych wraz z pełną dokumentacją techniczną, przystosowanych do pracy ciągłej osadzonych na homologowanej przyczepie transportowej, służących do wytwarzania energii elektrycznej podczas przerw w dostawach prądu w sytuacjach kryzysowych.

2) Wymagania minimalne przedmiotu zamówienia

- 1) Agregat fabrycznie nowy, bez wad produkcyjnych.
- 2) Rok produkcji: **nie starszy niż 2024.**
- 3) Napięcie (V): 230/400
- 4) Trzy fazowy
- 5) Moc nominalna urządzenia: minimum (kVA) 55 KVA
- 6) Gniazda zasilania: 230 V: 16A, 32A
- 7) Gniazda zasilania: 400 V: 16A, 32A
- 8) Listwa mocy
- 9) Zawór bezpieczeństwa „EMERGENCY STOP”
- 10) System kontroli: AVR pełna stabilizacja napięcia
- 11) Zbiornik na paliwo: Olej napędowy (ON)
- 12) Jednostka napędowa: 4-cylindrowa, chłodzona cieczą, diesel,
- 13) Przystosowany do pracy ciągłej
- 14) Cyfrowy panel kontrolny:
- 15) Opcja ostrzegania i alarmowania podczas użytkowania agregatu
- 16) Agregat osadzony na homologowanej przyczepie
- 17) Posiadanie wymaganych prawem atestów i homologacji.
- 18) Świadectwo homologacji oraz inne dokumenty umożliwiające rejestrację do poruszania się po drogach publicznych.
- 19) Gwarancja: **minimum 24 miesiące.**
- 20) Instrukcja obsługi w języku polskim.
- 21) Miejsce dostawy: **Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka**

2. Część 2 zamówienia pn. „Dostawa urządzeń do magazynowania energii w ramach Programu ochrony ludności i obrony cywilnej 2025-2026.”:

1) Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych urządzeń służących do magazynowania energii elektrycznej, spełniających normy bezpieczeństwa i zapewniających ciągłość dostawy energii w sytuacjach kryzysowych.

2) Wymagania minimalne przedmiotu zamówienia

1. Urządzenia do magazynowania fabrycznie nowe, wolne od wad.
2. Rok produkcji: nie starszy niż 2025
3. Moc wyjściowa AC **minimum** 3000 W
4. Pojemność energetyczna urządzenia/baterii **minimum** 4000 Wh
5. Wyjścia AC
6. Wyjścia USB-A, USB - C
7. Ładowanie prądem zmiennym: w zakresie 220-240 V
8. Opcja UPS
9. Walizkowa konstrukcja z kółkami ułatwiająca przemieszczanie
10. Zgodność CE (normy UE)
11. Instrukcja obsługi w języku polskim
12. Gwarancja minimum 24 miesiące.
13. Miejsce dostawy: **Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka**