

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
**„Budowa żłobka w m. Żółtańce - Kolonia”, „które jest dofinansowane z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029**

Pokrówka, dnia 16 grudnia 2025 r.

Numer referencyjny: **ZP.271.23.2025**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. **„Budowa żłobka w m. Żółtańce - Kolonia”,**

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, **Zamawiający:** Gmina Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka, NIP: 563-21-61-349, REGON: 110198103, **przekazuje zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzieloną odpowiedzią.**

Pytanie z dnia 15.12. 2025 r.:

Proszę o doprecyzowanie jakiego typu przewidują Państwo ogrzewanie w żłobku? Czy Wykonawca ma dostarczyć piec gazowy z zabudową niezbędnej kotłowni, czy też powinien zainstalować pompę ciepła powietrze – powietrze?

Odpowiedź: W żłobku przewidujemy ogrzewanie pompą ciepła powietrze – powietrze (klimatyzatory w salach dla dzieci) oraz ogrzewanie gazowe (piec gazowy z zabudową niezbędnej kotłowni), kaloryfery z osłonami.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

WOJT
Wiesław Kociuba
(podpis Zamawiającego)