

Pokrówka, dnia 14 września 2026 r.

Numer referencyjny: **ZP.271.19.2026**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) pn. **"Budowa boiska w miejscowości Srebrzyszcze"**

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, **Zamawiający:** Gmina Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka, NIP:563-21-61-349, REGON: 110198103, **przekazuje zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 10.09.2026 r.

1. Zgodnie z punktem 2.7 PZT ziemia z korytowania ma być rozplantowana na powierzchniach biologicznie czynnych, natomiast przedmiar przewiduje odwiezienie urobku na odległość do 15 km we własnym zakresie. Proszę o wyjaśnienie, czy ziemia ma być rozplantowana na terenie inwestycji, czy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Ziemia z korytowania ma być rozplantowana na powierzchniach biologicznie czynnych a nadmiar urobku należy odwieźć na odległość do 15km we własnym zakresie.

2. Czy Zamawiający może podać rzędną projektową nowego boiska?

Odpowiedź: Rzędna istniejącego terenu w miejscu boiska wynosi 186,90. Zamawiający wspólnie z Inspektorem Nadzoru po dokonaniu pomiarów geodezyjnych podadzą rzędną projektową nowego boiska.

3. Zgodnie z rysunkiem Konstrukcja nawierzchni boiska, PZT oraz przedmiarem należy wykonać warstwę filtracyjną z piasku grubości 20 cm, natomiast projekt umowy w par. 1 pkt. 3 oraz SST pkt. 1.3 nie uwzględnia tej warstwy (punkt 1.7.2 SST już tak). Proszę o wyjaśnienie, czy zatem należy uwzględnić warstwę 20 cm piasku w wycenie.

Odpowiedź: Tak, w wycenie należy uwzględnić warstwę filtracyjną z piasku grubości 20 cm.

4. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie w piłkochwytach słupów o profilu 80x80x3, co jest standardowym rozwiązaniem stosowanym przez Producentów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

5. Czy Zamawiający dopuści większy rozstaw słupów piłkochwyty? Zgodnie z rozwiązaniami systemowymi może to być 5m.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

- C. Powyższe wyjaśnienia i obligują Zamawiającego do **przedłużenia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą**, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 15.09.2026.r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: 17.09.2026.r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 15.09.2026 r., godz. 10:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 17.09.2026 r., godz. 10:30.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14.10.2026 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 16.10.2026 r.

- D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00410385/01 z dnia 2026-08-27.
- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Z up. Wójta Gminy
Artur Kubacki
ZASTĘPCA WÓJTY
.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)