

Chełm, dnia 04 stycznia 2024 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Wołyńska 57
22 - 100 Chełm

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po przeanalizowaniu wyników badań wody pobranej w dniu 21 listopada 2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej zarządcy Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Pokrówce wykonanych przez: Laboratorium MPGK Sp. z o.o. w Chełmie, ul. Bielawin 5a, 22-100 Chełm z następujących punktów monitoringowych:

- 1) Zespół Szkół, Uher – w zakresie monitoringu parametrów grupy A zawartych w sprawozdaniu z badań: Nr 1353/W/23 z dnia 30 listopada 2023 r.,
- 2) Urząd Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 – w zakresie monitoringu parametrów grupy A zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 1351/W/23 z dnia 30 listopada 2023 r.,
- 3) Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Żółtańce Kolonia, ul. Dąbrowskiego 12 w zakresie monitoringu parametrów grupy A zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 1352/W/23 z dnia 30 listopada 2023 r.,

stwierdza:

woda w badanym zakresie dostarczana przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Pokrówce nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmie
Ełżbieta Ruryk

Otrzymuje:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

Kielce, Urząd Gminy Chełm z/s w Pokrówce, ul. Gminna 18

Oddział Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Cezary Marak