

Pokrówka, dnia 05 maja 2025 r.

Numer referencyjny: **ZP.271.4.2025**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) pn. „**Budowa dróg gminnych nr 115549L i nr 105066L w miejscowościach Żółtańce i Weremowice**”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, **Zamawiający:** Gmina Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka, NIP: 563-21-61-349, REGON: 110198103, **przekazuje zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 30.04.2025 r.:

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji rysunkowej o plan orientacyjny.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia w załączeniu plan orientacyjny.

2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o tabele robót ziemnych.

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa do wyliczenia robót ziemnych jest kompletna a ilości zostały wyliczone przez projektanta i są prawidłowe.

3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji rysunkowej o przekroje poprzeczne.

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa do wyliczenia robót ziemnych jest kompletna a ilości zostały wyliczone przez projektanta i są prawidłowe.

4. Na odcinku w km 0+000 – 1+250 istniejąca nawierzchnia wykonana jest z kruszywa – prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję związaną z rozbiórką istniejącej nawierzchni.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem w PZT (pkt. 10.4), istniejąca konstrukcja nie będzie na całości rozbierana a tylko wykonane poszerzenie. Zakres robót zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru.

5. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie nowych rowów, gdyż w stanie istniejącym one występują? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Nie będą wykonywane rowy przydrożne.

6. Prosimy o wskazanie w jaki sposób mają zostać zakończone wloty i wyloty przepustów.

Odpowiedź:

Wloty i wyloty przepustów należy zabezpieczyć płytami ażurowym 40x60x8 na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm.

7. Ze względu na rozbieżności pomiędzy dokumentacją rysunkową a opisem PZT, prosimy o podanie średnic oraz ilości zaprojektowanych przepustów.

Odpowiedź:

Ilość i średnica przepustów pod drogą zostały określone w pkt 10.5. Przepusty pod zjazdami o średnicy $\varnothing 50$ zostaną wykonane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Przy kalkulowaniu ceny należy uwzględnić rozebranie istniejących przepustów pod drogą i przekazanie Zamawiającemu z załadunkiem i wyładunkiem i transportem na odległość do 10 km.

8. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczącą przełożenia kostki brukowej na zjeździe.

Odpowiedź:

Proszę uwzględnić przełożenie istniejącego zjazdu z uzupełnieniem podbudowy z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5mm gr. ok. 10 cm i uzupełnieniem nowym materiałem (kostka brukowa 8 cm) w ilości 50% - 15,0m².

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Powyższe wyjaśnienia i uzupełnienia treści SWZ obligują Zamawiającego do **przedłużenia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą**, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **09.05.2025.r., godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **12.05.2025.r., godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **09.05.2025 r., godz. 10:30.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ **po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: **12.05.2025 r., godz. 10:30.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 07.06.2025 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 10.06.2025 r.**

- D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00200053 z dnia 2025-04-22.
- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.
- F. W załączeniu:
1) Plan orientacyjny

WÓJT
Wiesław Kosiuba
.....
(podpis kierownika
Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)