

Pokrówka, dnia 17 września 2025 r.

Numer referencyjny: **ZP.271.13.2025**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „**Przebudowa - modernizacja ujęcia wody w Okszowie oraz budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Chełm**”.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, **Zamawiający:** Gmina Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka, NIP: 563-21-61-349, REGON: 110198103, **przekazuje zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), [wraz z udzieloną odpowiedzią.](#)**

Pytanie z dnia 17.09. 2025 r.:

Czy w związku z wymaganiem stawianym przez Zamawiającego – „Rury PE do budowy sieci wodociągowych powinny: posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM” w załączniku „ST Zawadówka.pdf”, Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty na rury PE Producenta nie posiadającego Krajowej Oceny Technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) ale dysponującego równoważną, obowiązującą Krajową Oceną Techniczną, wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej?

„Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 1213) Krajową ocenę techniczną wydaje się dla wyrobu budowlanego: nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu”. Z uwagi na powyższe, oraz w związku z aktualizacją normy PN-EN 12201-2:2024 w 2024 roku, która polegała m.in. na rozszerzeniu przedmiotowej normy o produkty wykonane z materiału PE100-RC, IBDiM odmówił nam rozszerzenia Krajowej Oceny Technicznej o produkty wodno-kanalizacyjne, ze względu na brak podstaw do ubiegania się o Krajową Ocenę Techniczną w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów - gdyż te produkty w pełni objęte są normą PN-EN 1201-2:2024.

Jeżeli będzie taka konieczność to udostępniemy Państwu do wglądu odmowę wydania/rozszerzenia Krajowej Oceny Technicznej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów dla rur wodnych i kanalizacyjnych objętych przedmiotową normą PN-EN 12201-2:2024-04.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie: „**Przebudowa - modernizacja ujęcia wody w Okszowie oraz budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Chełm**”

Odpowiedź:

Rury PE RC100 powinny odpowiadać normie PN-EN1201-2;2024 lub równoważnej i posiadać atesty do stosowania w budownictwie, wystarczy ocena techniczna wydana przez Instytut Techniki Budowlanej.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**


WOJT
.....
Wiesław Kuciuba
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)