

Chełm, 21.11.2025 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 22 444 33 33

Gazownia w Chełmie
ul. Piwna 5, 22-100 Chełm
tel. 22 444 33 33

4IDEA Karol Sitarski
ul. Złota 15/U5
25-015 Kielce

Wasz znak:

Nasz znak: PSGLU.0071.764.217.1.2025

Dot.: uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w m. Okszów ul. Szkolna dz. 149/1, 149/2

PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, Gazownia w Chełmie uzgadnia projekt zagospodarowania terenu w m. Okszów ul. Szkolna dz. 149/1, 149/2 (zgodnie z załączoną mapą) z następującymi uwagami:

1. W obrębie obejmującym projekt znajduje się sieć gazu średniego ciśnienia z rur PE o strefie kontrolnej wynoszącej 1,0 m.
2. Projektowanie i realizacja uzbrojenia podziemnego oraz elementów zagospodarowania terenu, tzn. zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią gazową, winny być wykonane w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącej infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).
3. Należy zachować bezpieczne odległości:
 - poziomą – projektowanych elementów od obrysu gazociągów i szafek gazowych min. 0,5 m zgodnie z uzgodnioną mapą
 - pionową – pomiędzy powierzchnią zewnętrzną gazociągu i skrajnymi elementami projektowanego uzbrojenia nie mniej niż 0,2 m
4. Należy zachować istniejące przykrycie gazociągu z zachowaniem dotychczasowych rzędnych terenu. W miejscach, gdzie istniejący teren będzie obniżany lub podwyższany, należy dokonać ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegającej na jej zagłębieniu tak, aby zachować przykrycie na poziomie ok. 0,8 – 1,0 m. W przypadku niezachowania wymaganych minimalnych odległości należy wystąpić o niezależne warunki techniczne przebudowy gazociągów.

5. Zwracamy uwagę, by odległość pionowa mierzona od górnej ścianki gazociągu do powierzchni projektowanych zjazdów wynosiła nie mniej niż 1 m, a od dolnej warstwy podbudowy nie mniej niż 0,5m.
6. Odcinki nad istniejącym gazociągami winny być wykonane z elementów łatwo rozbieralnych i przepuszczalnych – np. kostka brukowa lub płyty ażurowe na podbudowie tłuczniowej (lub z kruszywa).
7. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej infrastruktury gazowej bezpieczną odległością (w poziomie i pionie) prowadzenia prac jest min. 0,5 m.
8. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robót nieprzewidzianych kolizji lub innego usytuowania sieci gazowej, należy przerwać prace i uzgodnić sposób rozwiązania kolizji. To samo dotyczy uszkodzeń taśmy znacznikowej lub lokalizacyjnej.
9. Wszystkie zbliżenia z istniejącym gazociągami wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego po uprzednim zgłoszeniu w Gazowni w Chełmie.
10. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia infrastruktury gazowniczej kosztem ewentualnej naprawy obciążony zostanie sprawca.
11. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Gazownię w Chełmie – ul. Piwna 5, 22-100 Chełm, email: gazownia.chelm@psgaz.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt :

Damian Włodarczyk, nr tel. 81 72 32 387, adres e-mail: damian.wlodarczyk@psgaz.pl

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazowni w Chełmie

Krzysztof Głowacki

Załączniki:

- Mapa z projektowanym zagospodarowaniem terenu

