

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 22 444 33 33

Gazownia w Chełmie
ul. Piwna 5, 22-100 Chełm
tel. 22 444 33 33
gazownia.chelm@psgaz.pl

Projektowanie i Nadzór Roboty
Drogowe Henryka Figiel
ul. Hrubieszowska 121/3
22-100 Chełm

Wasz znak:

Chełm 18.07.2024 r.

Nasz znak: PSGLU.0071.764.174.1.24

Dot.: uzgodnienie budowy drogi wewnętrznej w m. Żółtańce Kolonia ul. Wrzosowa

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, Gazownia w Chełmie uzgadnia budowę drogi wewnętrznej w m. Żółtańce Kolonia ul. Wrzosowa dz. 89/22, 89/20 (zgodnie z załączoną mapą) z następującymi uwagami:

1. W obrębie obejmującym projektowaną budowę zlokalizowana jest istniejąca sieć gazowa średniego ciśnienia z rur PE.
2. Projektowanie i realizacja uzbrojenia podziemnego oraz elementów zagospodarowania terenu, tzn. zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią gazową, winny być wykonane w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącej infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).
3. Należy zachować istniejące przykrycie gazociągu z zachowaniem dotychczasowych rzędnych terenu. W miejscach, gdzie istniejący teren będzie obniżany lub podwyższany, należy dokonać ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegającej na jej zagłębieniu tak, aby zachować przykrycie na poziomie ok. 0,8 + 1,0 m. W przypadku niezachowania wymaganych minimalnych odległości należy wystąpić o niezależne warunki techniczne przebudowy gazociągów.
4. Zwracamy uwagę, by odległość pionowa mierzona od górnej ścianki gazociągu do powierzchni projektowanej jezdni i zjazdów wynosiła nie mniej niż 1 m, a od dolnej warstwy podbudowy nie mniej 0,5 m.
5. Zastrzegamy sobie bezwzględne prawo do rozebrania nawierzchni nad gazociągami w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, włączeniowych i awaryjnych lub stwierdzenia jakiegokolwiek nieszczelności.
6. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu istniejącego gazociągu i przyłączy zachować szczególną ostrożność, a w bezpośredniej bliskości prace prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Gazowni w Chełmie (po wcześniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociągu, przyłączy lub armatury). Bezpieczną odległością prowadzenia prac jest 0,5 m.
7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.

ZA ZGODNOŚĆ
ZOBOWIĄZAN
PROJEKTANTA

Henryka Figiel

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Diamentowa 15
33-100 Tarnów 20-471 Lublin

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitał zakładowy 10 488 917 050 zł

specjalność konstrukcyjna i inżynierska www.psgaz.pl

8. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Gazownię w Chełmie – ul. Piwna 5, 22-100 Chełm, email: gazownia.chelm@psgaz.pl.
9. Przypominamy, że wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania terenu w rejonie gazociągów należy uzgadniać w Gazowni w Chełmie.
10. Niniejsze warunki są ważne jedynie z załącznikiem graficznym.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazowni w Chełmie

Krzysztof Głowacki

ZA ZGODNOŚĆ
Z OBYCZAJEM
PROJEKTANTA
Henryka Figiel
upr. projekt. 776/CH/88
specjalność konstrukcyjno-inżynierska

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas