

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Chełm
22-100 Chełm, ul. Trubakowska 61
tel.: (84) 539 21 00
fax: (84) 539 21 09
e-mail: sekretariat.rechelm.oz@pgedystrybucja.pl

Chełm, 7 sierpnia 2024 r.
L. dz. / [.....]/6399 /2024

Egz. nr 1

Projektowanie i Nadzór
Roboty Drogowe
Henryka Figiel
ul. Hrubieszowska 121/322-100
Chełm

Dotyczy: zaopiniowania projektu budowy drogi wewnętrznej.

Rejon Energetyczny Chełm opiniuje **pozytywnie** projekt zagospodarowania terenu: „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żółtańce Kolonia ul. Wrzosowa na działce nr ewid. 89/22, 89/20 gm. Chełm” w zakresie bezkolizyjności z istniejącymi urządzeniami energetycznymi PGE Dystrybucja S.A. z uwagami:

1. Przewidzieć do dalszej eksploatacji istniejącą linię kablową niskiego napięcia zlokalizowaną w zakresie projektowanego opracowania.
2. przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi nN prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Miejsca te należy odkopać. Po odkopaniu miejsc skrzyżowań lub zbliżeń na kable elektroenergetyczne należy założyć dwudzielne rury ochronne.
4. Po założeniu rur dwudzielnych linie kablowe w wykopach ułożyć i oznaczyć folią ostrzegawczą zgodnie z PN-E-05125.
5. przed rozpoczęciem robót należy uzgodnić w RE Chełm środki i warunki bezpiecznego wykonywania prac w miejscach skrzyżowań z urządzeniami energetycznymi. W tym celu wykonawca prac powinien złożyć w RE Chełm oświadczenie o planowanych pracach na naszych urządzeniach i następnie, po ich zakończeniu zgłosić telefonicznie do odbioru przed zasypaniem.



Po pozytywnym odbiorze wydane zostanie zaświadczenie mówiące
prawidłowym wykonaniu.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Chełm
Dyrektor

[Signature]
Podpis: Niedziela
Podpis pieczętka

Załącznik 1 / 1 strona

1. Załącznik nr 1 (1 str.)

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat
2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: Waldemar Piątek, tel. 82 572 69 60